



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών» της υπ' αριθμό 23/2017 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», και συγκεκριμένα στην παράγραφο Γ, αναφέρεται ότι:

«Κάθε υποψήφιος ανάδοχος χρειάζεται να προσκομίσει υποχρεωτικά με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

- *Δύο δείγματα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20cm x 20cm, συνοδευόμενο από έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριμένου από τη F. I. F. A. Εργαστηρίου, κατά την διαδικασία πιστοποίησης του.*
- *Σήμα πιστοποίησης του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα ,σύμφωνα με το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων FIFA QUALITY ή QUALITY PRO*
- *Παροχή γραπτής εγγύησης από τον κατασκευαστικό οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα και τον διαγωνιζόμενο ,σε συνδυασμό καλής χρήσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε έτη*
- *Το ISO 9001:2001 περί της διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του αναδόχου, είτε εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου της εταιρείας εφαρμογής του τάπητα.*
- *Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που συνθέτουν τον τάπητα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού.*
- *Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του , χωρίς να δικαιούται να ζητήσει μετά την ανάθεση του έργου ή κατά την διάρκεια της κατασκευής την αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού με την αιτιολογία ότι δεν τα βρίσκει στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον, καθώς και βεβαίωση των ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης οι οποίες είναι αναγκαίες.*

- Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αντίστοιχων τοποθετημένων συνθετικών ταπήτων στην Ελλάδα καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής συμβατότητας του προσφερόμενου τύπου τάπητα κατά DIN V 18035-7:2002-06 όπως ισχύει από αναγνωρισμένο εργαστήριο συνοδευόμενο από μετάφραση ή ισοδύναμο
- Η γραμμογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.».

Σχετικά με αυτό, σας διευκρινίζουμε ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την προαναφερθείσα παράγραφο, οφείλουν να υποβληθούν μόνο από τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Ανάδοχο, ο οποίος θα προκύψει μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης του Έργου, η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και σε αυτό το σημείο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να προσκομίστούν και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ του τεύχους «Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συμπληρώνουμε ότι κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και δεν απαιτείται η υποβολή υποφακέλου «Τεχνικής Προσφοράς».

Τέλος με δεδομένο ότι :

α) σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. συνιστά : «προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών» και

β) έχει συμπληρωθεί το μέρος **IV α. – ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ** του Τ.Ε.Υ.Δ. περί εκπλήρωσης όλων των κριτηρίων επιλογής,

διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά και στοιχεία δεν οφείλουν να αναφερθούν σε κάποιο πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ.